

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 23 ” июля 20 20 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 605

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край г. Красноярск, ул. Курчатова, 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 25.06.2020 № 605
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ивановым К.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с
углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстого» (далее МБОУ СШ № 72)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3
“ 23 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

копия распоряжения о проведении проверки получена 26.06.2020 в 13 часов 10 минут директором
МБОУ СШ № 72 Донцовой Е.Д.

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственные инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Дынер Виктор Федорович, Костюченко Анна Игоревна, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Дратованый Сергей Михайлович, эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Потылицин Максим Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Исполняющая обязанности директора МБОУ СШ № 72 Чухломина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	----	-----	-----


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 23.07.2020


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист (списка контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 от 23.07.2020; протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 198-3-2-2020 от 08.07.2020; протокол замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей № 199-3-2-2020 от 08.07.2020; протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 200-3-2-2020, № 201-3-2-2020, № 202-3-2-2020 от 08.07.2020; приложение к акту проверки № 605 от 23.07.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

Дынер В.Ф.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

Костюченко А.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Исполняющая обязанности директора МБОУ СШ № 72 Чухломина Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“23” июля 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (далее - МБОУ СШ № 72), зарегистрировано в налоговом органе 08.12.2000 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 006314538).

Объектом проверки являются здание и помещения, прилегающая территория Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (далее МБОУ СШ № 72), расположенного по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 7.

В рамках реализации мер пожарной безопасности и в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности МБОУ СШ № 72 разработана и зарегистрирована в ОНД и ПР по г. Красноярску декларация пожарной безопасности № 04 401 371-ТО-6514.

Проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана проведения проверок на 2020 год отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску и размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

На основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2015 г. здание эксплуатирует МБОУ СШ № 72. Согласно устава, учредителем МБОУ СШ № 4 является муниципальное образование города Красноярска. Деятельность МБОУ СШ № 72 направлена на реализацию общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, дополнительного образования детей.

Класс функциональной пожарной опасности здания по Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ф 4.1.

Здание 1962 года постройки, общей площадью 3849, 1 кв. м. С 2013 года по 2016 год в здании проведен капитальный ремонт, здание принято в эксплуатацию на основании акта приемки от 29.10.2016. Капитальный ремонт здания проведен на основании проекта ШИФР ГПС-1210-2 от 2011 года разработанного ООО «Граждан-ПромСтрой». Здание трехэтажное, отдельно стоящее, с чердачным и подвальным этажом, 2-й степени огнестойкости. Фундамент здания – бетонный ленточный, стены – кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты (НВФС – не применялась).

В подвальном этаже здания размещены: электрощитовая, узел учета тепла и помещение водомерного узла. Расчетом определены категории складских и производственных помещений школы. Подвальный этаж имеет два эвакуационных выхода непосредственно наружу.

На первом этаже здания размещены: учебные классы, столовая, административные кабинеты, библиотека. Из помещений первого этажа имеется 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу, три из лестничных клеток непосредственно наружу, один эвакуационный выход – из обеденного зала, один центральный из фойе здания.

На втором этаже здания размещены: учебные классы, спортивный зал, административные помещения. Из помещений второго этажа имеется 4 эвакуационных

выхода – три в лестничные клетки и непосредственно наружу, один из спортивного зала на лестницу 3-го типа.

На третьем этаже здания размещены: учебные классы, актовый зал, административные помещения. Из помещений третьего этажа имеется 3 эвакуационных выхода в лестничные клетки и непосредственно наружу. Геометрические параметры эвакуационных выходов соответствуют нормативным документам.

Крыша здания шиферная по деревянной обрешетке. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных элементов кровли здания произведена 30.06.2020 года НИИ ОПБ (протокол испытаний от 30.06.2020 года № 390). По периметру кровли установлено металлическое ограждение. Эксплуатационные испытания ограждений кровли проведены (технический отчет от 25.07.2017 ООО ЦПБ «Планета плюс»). Снаружи по периметру здания школы установлены две пожарных лестницы типа П1. Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц проведены (протокол испытания от 25.07.2017 № 125 ООО ЦПБ «Планета плюс»).

Здание оборудовано центральным водяным отоплением, электрическим освещением, телефонной связью, электроснабжением, вентиляция естественная. В здании предусмотрена вытяжная вентиляция, имеется акт по очистке систем вентиляции от 25.06.2020.

Пути эвакуации свободны, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода людей из здания. Двери лестничных клеток, отделяющие их от прилегающих коридоров, оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В лестничных клетках и общих коридорах предусмотрено эвакуационное освещение. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре.

Объект защиты оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа и объектовой станцией радиосистемы передачи извещений ОС SM-R «Стрелец-Мониторинг», с дублированием сигнала на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю» (г. Красноярск, пр. Мира, 68). Система АУПС, СОУЭ и ОС SM-R «Стрелец-Мониторинг» обслуживаются ООО «ЭлСиБ», что подтверждается договорами от 01.01.2020г. № ТО-1572/20 и № ТО-1477/20 на выполнение работ по техническому обслуживанию установок, графиком ТО на 2020 год, журналом регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту указанной системы, ежеквартальными актами (последние акты проверок от 03.05.2020 г.). На объекте хранится исполнительная документация на данные системы противопожарной защиты.

Помещения в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), которые проверены на работоспособность, пронумерованы и занесены в журнал учета огнетушителей, имеются соответствующие паспорта.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее – ВПВ). Пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами и вентилями. Предоставлен акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 25.05.2020 (ООО Центр пожарной безопасности «Планета Плюс»). В соответствии с данным актом оборудование ВПВ находится в работоспособном состоянии.

Противопожарные разрывы до существующих зданий и сооружений соблюдены. Прилегающая территория освещена, обеспечен проезд для пожарных автомобилей. Проезды и подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым покрытием. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных

гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, расположенных на расстоянии не более 200 метров от здания по адресам: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, ул. Курчатова, 9. Указатели пожарных гидрантов имеются на фасаде здания.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возложена по приказу от 29.06.2020 №01-04/р-036/1 на заместителя директора по АХЧ МБОУ СШ № 72 Чухломину Наталью Николаевну. Руководителем и ответственным за пожарную безопасность учреждения пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума в специализированной организации, имеющей лицензию, что подтверждается удостоверениями установленного образца (№18-1131-10 от 21.11.2018 – Донцова Е.Д.; №18-1131-26 от 21.11.2018 – Чухломина Н.Н.).

В соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» для данного объекта защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Согласно требованиям норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. Разработаны и согласованы в установленном порядке программы проведения обучения пожарнотехническому минимуму сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организации, по которым проведено обучение мерам пожарной безопасности. В соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре не реже двух раз в год. Обслуживающий персонал учреждения обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов - продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности не производится, не поставляется и не реализуется.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – деятельность, указанная в перечне, не осуществляется.

Наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними – продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, не реализуется.

Выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в

заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности – пиротехническая продукция на объекте защиты не обращается.

Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору

Дынер В.Ф.

Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору

Костюченко А.И.

