

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
 (наименование территориального органа МЧС России)
 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2114695, sekretar@mchskrsk.ru
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
 Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 660115, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, т.(391)2731366, ond.krsk@yandex.ru
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 3083/1/1-12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ СОШ №72)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
 во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору В.В. Новашова от «24» октября 2014 года, №3083, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин «27» ноября 2014 года по 17 ч. 00 мин. «01» декабря 2014 года проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному Домановым Дмитрием Олеговичем МБОУ СОШ №72 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Курчатова, 7, стр. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора МБОУ СОШ №72 Добротиной Ингой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
3083/1/1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери склада его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул.	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2015 г.

	Курчатова, 7, стр. 1, пом. 1)		
3083/1/2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери склада его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 2)	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2015 г.
3083/1/3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери склада его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 3)	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2015 г.
3083/1/4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери склада его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 4)	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2015 г.
3083/1/5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений про-	01.04.2015 г.

	двери склада его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 5)	изводственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
3083/1/6.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери склада его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 6)	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2015 г.
3083/1/7.	Руководителем допущена установка штепсельных розеток в складе (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 1)	п. 348 ППР в РФ Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2015 г.
3083/1/8.	Руководителем допущена установка штепсельных розеток в складе (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 2)	п. 348 ППР в РФ Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2015 г.
3083/1/9.	Руководителем допущена установка штепсельных розеток в складе (согласно технического паспорта,	п. 348 ППР в РФ Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2015 г.

	инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 3)		
3083/1/10.	Руководителем допущена установка штепсельных розеток в складе (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 4)	п. 348 ППР в РФ Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2015 г.
3083/1/11.	Руководителем допущена установка штепсельных розеток в складе (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 5)	п. 348 ППР в РФ Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2015 г.
3083/1/12.	Руководителем допущена установка штепсельных розеток в складе (согласно технического паспорта, инвентарный номер: 04:401:002:000300510:000 2 нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1, пом. 6)	п. 348 ППР в РФ Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2015 г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

