

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 25.09.2021

Учетный номер: 24220061000201006385

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/cdb13447-7484-4de8-844e-b66761da8920>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 18 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 183
(дата и время составления акта)

г. Красноярск, ул. Лесная, 2 а

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с **решением о проведении плановой выездной проверки от 24.01.2022 №183 (учетный номер выездной проверки 24220061000201006385)**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Храбровым Игорем Геннадьевичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору;

2) Дынер Виктором Федоровичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При

замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **здания школы, которым владеет и (или) пользуется муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина»**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: **муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (МАОУ СШ № 72), ИНН 2463015255 (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 14 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день/1 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 14 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту осуществления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстого» деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- рабочая документация на системы противопожарной защиты;
- договор на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации;
- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации;
- акты испытаний (проверок) работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) приложение к акту проверки от 18.02.2022 № 183

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору
Дынер В.Ф.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Дынер Виктор Федорович, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору, тел. 8(391)226-43-17, эл. адрес: gpn2683403@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а) «18» февраля 2022 г. «16» часов «00» минут

Директор МАОУ СШ № 72 Донцова Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица)


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Приложение к акту № 183 от 18.02.2022

Объектом проверки является здание склада Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (далее МБОУ СШ № 72), расположенного по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, стр. 1.

Плановая выездная проверка, проведена в связи с наступлением сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

На основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2015 г. здание эксплуатирует МАОУ СШ № 72.

Функциональное назначение объекта - Ф 5.2.

Здание отдельно стоящее, одноэтажное из железобетонных плит. Согласно выписке из единого государственного реестра объектов капитального строительства №04:401/2005-5856 нежилого здания от 30.11.2005 год постройки здания 1991. Общая площадь здания составляет 115,5 м².

Здание электрифицировано, вентиляция естественная. Помещения в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), которые проверены на работоспособность, пронумерованы и занесены в журнал учета огнетушителей, имеются соответствующие паспорта. Внутреннее противопожарное водоснабжение в здании не предусмотрено.

Объект защиты оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. Система АУПС, СОУЭ обслуживаются ООО «ЭлСиБ», что подтверждается контрактом от 14.01.2022г. № ТО-839/22 на выполнение работ по техническому обслуживанию установок, графиком ТО на 2022 год, журналом регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту указанной системы, ежеквартальными актами (последние акты проверок от 06.02.2022 г.). На объекте хранится исполнительная документация на данные системы противопожарной защиты.

В соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» для данного объекта защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору



В.Ф. Дынер